

График ремонтов
 электросетевого оборудования АО "Дагестанская сетевая компания" на ноябрь 2017г.

№ п/п	Наименование оборудования п/ст, ВЛ	Характер ремонтных работ	к-во откл.	Дата отключений	отметка о выполнении
1	2	3	4	5	5
ЦЭС					
	ВЛ-110 кв № 104 с отп	ТО, подр. дер. и проф.изм.	3	20-22	
	ВЛ-110 кв № 113 с отп	ТО, подр. дер. и проф.изм.	3	27-29	
	ВЛ-110 кв № 172	ТО, подр. дер. и проф.изм.	4	7-10	
	ВЛ-35 кв № 12	ТО, подр. дер. и проф.изм.	1	2	
	ВЛ-35 кв № 27	ТО, подр. дер. и проф.изм.	1	3	
	ВЛ-35 кв № 31	ТО, подр. дер. и проф.изм.	2	14-15	
ГЭС					
ПС Гергебиль					
	1СШ-110/35/10 кВ,	Т.О. (чистка изоляции)	1	14	
	2СШ-110/35/10 кВ	Т.О. (чистка изоляции)	1	15	
ПС Кумух					
	1СШ-35/10 кВ,	Т.О. (чистка изоляции)	1	21	
	2СШ-35/10 кВ,	Т.О. (чистка изоляции)	1	22	
ПС Вачи					
	1СШ-35/10 кВ	Т.О. (чистка изоляции)	1	26	
ПС Ташкапур					
	1СШ-35/10 кВ	Т.О. (чистка изоляции)	2	27-28	
ПС Тлярата					
	1СШ-35/10 кВ	Т.О. (чистка изоляции)	2	22-23	
	ПС Карадах ОД-Т1, КЗ-Т1	Опробование	1	9	
	ПС Тлох ОД-Т1,Т2, КЗ-Т1,2	Опробование	1	10	
ДЭС					
ПС 110/35/10 кВ "Мамедкала"					
	Т1 и Т2	хром анализ	1	14	
ПС 110/10 кВ "Капир"					
	Т1	хром анализ	1	15	
ПС 110/10 кВ "Гелжух"					
	Т1 и Т2	хром анализ	1	14	
ПС 110/10 кВ "Советская"					
	Т1	хром анализ	1	21	
ПС 110/35 кВ "Кайтаг"					
	Т1 и Т2	хром анализ	1	22	
ПС 110/10 кВ "Родниковая"					
	Т1	хром анализ	1	22	
ПС 35/10 кВ "Утамыш - Новая"					
	Т1 РПН и бак	хим анализ	1	08	
	ОРУ - 35	чистка изоляции	1	08	
ПС 35/10 кВ "Утамыш -Старая"					
	Т1 и бак	хим анализ	1	08	
	ОРУ-35	чистка изоляции	1	08	
ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная"					
	ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	1	07	
ПС 110/10 кВ "Каякент"					
	ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	1	22	
ПС 110/6 кВ "Огни"					
	ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	1	09	
ПС 110/10 кВ "Советская"					
	ОД и КЗ-110 Т-1	опробование	1	21	
ПС 110/10 кВ "Заречная"					
	ОД и КЗ-110 Т-1	опробование	1	21	
ПС 110/10 кВ "Гелжух"					
	ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	1	14	
ЗЭС					
	ПС Кизляр-1 ОД-110 Т-1, Т-2; В-35; В-10	Опробование	1	24	
	ПС Александрия ОД, КЗ-110 Т-1, Т-2; В-35; В-10, АЧР	Опробование	1	20	
	ПС Арсланбек В-110/10	Опробование	1	15	
	ПС Калиновка В-110/10	Опробование	1	10	
	ПС Кочубей ОД-110 Т-1, Т-2; В-35; В-10	Опробование	1	27, 28	
	ПС Коминтерн В-110; В-10	Опробование	1	23	
	ПС Джигильта ОД, КЗ-110 Т-1; В-110 Т-1; В-10	Опробование	1	13	
	ПС Т.-Мектеб ОД, КЗ-110 Т-1; В-110; В-35; В-10	Опробование	1	20	
СЭС					
	ВЛ 110кВ №140	Устранение предписаний РУТН	5	9,10,13,14,15	
	ВЛ 110кВ №109	Тек. ремонт	4	16,17,20,21	
	ПС 110/6 кВ. «Миатлы» В-110-Т1, Т-2; Т-1, Т-2	Чистка изоляции, доливка масла	2	8,9	
	ПС 110/10 кВ. «Сулак» Т-1, Т-2	Чистка изоляции, устранение течи масла	2	10, 14	
	ПС 110/35/10 кВ. «Дылым» ОД-КЗ-110	Опробование	1	16	
	ПС 110/35/10 кВ. «Куруш» ОД-КЗ-110	Опробование	1	17	
	ПС 110/35/10 кВ «Сулевкент» ОД-КЗ-110	Опробование	1	17	
	ПС 110/35/10 кВ. «Львовская» ОД-КЗ-110	Опробование	1	21	

Начальник УТЭ и ОР

М.С. Дандамаев