

График ремонтов
 электросетевого оборудования АО "Дагестанская сетевая компания" на март 2018г.

№ п/п	Наименование оборудования п/ст, ВЛ	Характер ремонтных работ	к-во откл.	Дата отключений	отметка о выполнении
1	2	3	4	5	5
ЦЭС					
1	ВЛ-110 кв № 112 с отп.	ТО, подр. дер. и проф. изм.	3	5-7	
2	ВЛ-110 кв № 126 с отп.	ТО, подр. дер. и проф. изм.	3	19-21	
3	ВЛ-110 кв № 129	ТО, подр. дер. и проф. изм.	4	20-23	
4	ВЛ-110 кв № 152	ТО, подр. дер. и проф. изм.	4	26-29	
5	ВЛ-35 кв № 5	ТО, подр. дер. и проф. изм.	1	13	
6	ВЛ-35 кв № 7	ТО, подр. дер. и проф. изм.	1	19	
7	ВЛ-35 кв № 32	ТО, подр. дер. и проф. изм.	2	1-2	
8	ПС "Восточная"				
	Т-1	Покраска, устран. течи масла	2	12-13	
	Т-2	устранение течи масла	1	14	
	В-112	закачка азота	1	5	
	В-103	закачка азота	1	16	
	ШСВ-110	закачка азота	1	19	
	ЗН-ЩОН	замкна опор. изоляторов	1	20	
9	ПС "Приморская"				
	Т-1	устранение течи масла	1	22	
10	ПС "Алмало"				
	Т-1	восстановление защит	1	12	
	Т-2	восстановление защит	1	13	
	ТН-10, ТСН-10, Ф-1,2,3,4,8	восстановление защит	2	14-15	
	ТН-6, ТСН-6, Ф-5,6,7	восстановление защит	4	19-22	
		восстановление защит	по 1	16,23	
		восстановление защит	3	26-28	
ДЭС					
	ПС 110/6 кв "Дербент-Западная"				
	Т-1, ЗОН-110 Т-1	Т.Р, вви	1	13	
	В-110 Т-1	Т.Р, вви	1	13	
	Т-2, ЗОН-110 Т-2	Т.Р, вви	1	14	
	В-110 Т-2	Т.Р, вви	1	14	
	Р-110 Т-1, РС-1-110, ЛР-157, ШР-110 Т-1,	С.Р.	1	13	
	Р-110 Т-2, РС-2-110, ЛР-156, ШР-110 Т-2,	С.Р.	1	14	
	РТН-2 -110 -9шт.	С.Р.	1	14	
	В-6 Т-1, Т-2, фид. № 7,17,18,19,21, СВ-6 -8шт.	Т.Р, вви	4	13-16	
	АБ-1	Т.Р.	4	13-16	
	ТСН-1, ТСН-2	Т.Р.	4	13-16	
	ТН-6 1, ТН-6 2	Т.Р.	4	13-16	
	ОРУ-110	чистка изоляции	2	13-14	
	ПС 110/6 кв "Огни"				
	Т-1, ОД, КЗ-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1	Т.Р, вви	1	20	
	Т-2, ОД, КЗ-110 Т-2, ЗОН-110 Т-2	Т.Р, вви	1	21	
	Р-110 Т-1, РС-1-110, ЛР-115	С.Р.	1	20	
	Р-110 Т-2, РС-2-110, ЛР-105-6шт.	С.Р.	1	21	
	ТТ-110 Т-1 -3шт.	Т.Р.	1	21	
	В-6 Т-1, фид. № 1,2,3, СВ-1-6 -5шт.	Т.Р, вви	3	20-22	
	В-6 Т-2, фид. № 6,7,8,9, СВ-2-6 -6шт.	Т.Р, вви	3	21-23	
	ТСН-1, ТСН-2	Т.Р.	2	20-21	
	ТН-10 1, ТН-10 2	Т.Р.	2	20-21	
	ТТ-110 Т-2, Т1-РПН и бак, Т2-РПН и бак	хим. анализ	2	20-21	
	ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	2	20-21	
	ОРУ-110	чистка изоляции	2	20-21	
	ПС 35/10 кв "Первомайская"				
	Т-1	Т.Р, вви	1	27	
	Р-35 Т-1, РС-1-35, ЛР-21	С.Р.	1	27	
	Р-35 Т-2, РС-2-35, ЛР-28	С.Р.	1	28	
	В-10 Т-1, Т-2, фид. № 1,2,3,4 -6шт.	Т.Р, вви	2	27-28	
	ШР и ЛР-10 Т-1, Фид. № 1,2,3,4,	С.Р.	2	27-28	
	Р-10 ТСН-1, Р-10 ТН-1	С.Р.	2	27-28	
	ТСН-1, ТН-10 1	Т.Р.	2	27-28	
	ОРУ-35	чистка изоляции	2	27-28	
	ПС 35/10 кв "Кировская"				
	Т-1, РВС-35 Т-1	Т.Р, вви	1	29	
	Т-2	Т.Р, вви	1	29	
	В-10 Т-1, Фид. № 1, 2, 4 -4шт.	Т.Р, вви	1	29	
	ШР и ЛР В-10 Т-1, Фид. № 1,2,4,	С.Р.	1	29	
	Р-10 ТСН-1, Р-10 ТН-10 1	С.Р.	1	29	
	ТСН-1, ТН-10 1	Т.Р.	1	29	
	ОРУ-35	чистка изоляции	1	29	
	ПС 110/35/10 кв "Ахты"				
	Т1 и Т2	хром анализ	1	19	
	ПС 110/10 кв "Усухчай"				
	Т1	хром анализ	1	19	
	ПС 110/10 кв "Заречная"				
	Т1	хром анализ	1	19	
	ПС 110/35/10 кв "Касумкент"				

ТН-35 кВ, АВР-35 кВ, АВР-10 кВ,	восст, защит	1	29
АВР-0,23 кВ, ТН-10 кВ, центр, сигнал	восст, защит	1	29
ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная"			
Т-1, Ввод- 6 кВ, Линии -6 кВ,	опробование	1	22
Тр-р- 10 МВА, Тр-р-Т-2, Ввод - 6 кВ,	опробование	1	22
Линии 6 кВ 11еш, АВР -6 кВ, СВ -6 кВ,	опробование	1	23
АВР-0,23 кВ, ТН-6 кВ, АЧР, центр, сигнал..	опробование	1	23
ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	2	22-23
ПС 110/10 кВ "Каякент"			
ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	1	30
ПС 110/10 кВ "Советская"			
ОД и КЗ-110 Т-1	опробование	1	29
ПС 110/10 кВ "Гелжух"			
ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	1	30
Т-1, Т-2, АВР-10 кВ, АВР-0,4 кВ,	опробование	1	30
ПС 110/10 кВ "Заречная"			
ОД и КЗ-110 Т-1	опробование	1	19
Служба ВВС			
ВЛ-110 кВ №115 "Каякент Тяг - Дербент 330"	Т,О установка шлейфовых соединителей ШС	1	20
ВЛ-110 кВ №105 "Изберг Сев. - Дербент 330"	Т,О установка шлейфовых соединителей ШС	1	21
ЗЭС			
ПС 35 кВ Михеевка			
Тр-ры Т-1, Т-2, ТСН-1, ТСН-2, ТТ-35 Т-1, ТН-35 ИСШ; ТН-10 ИСШ; В-10 Т-1, Т-2, СВ Ф №1-7, разрядники 35 кВ; разрядники 10 кВ	Текущий ремонт	3	5-7
ПС 110 кВ Кизляр-1			
ОД-110 Т-1, Т-2; В-35; В-10	Опробование	1	22
ПС 110 кВ Кизляр-2			
Т-1	Текущий ремонт	5	26-30
В-110 Т-1, Т-2; В-35; В-10	Опробование	1	26
ПС 35 кВ Октябрьская			
СШ 10 кВ	Чистка изоляции	1	16
ПС Александрия			
ОД, КЗ-110 Т-1, Т-2, В-35, В-10, АЧР	Опробование	1	21
ПС 35 кВ Огузер			
СШ 10 кВ	Чистка изоляции	1	14
ПС 110 кВ Тарумовка			
Т-1, Т-2	Тех. обслуживание прив. механизма РПН	2	26, 27
ПС 110 кВ Калиновка			
В-110, В-10	Опробование	1	12
СШ 10 кВ	Чистка изоляции	1	12
ПС 110 кВ Арсланбек			
В-110, В-10	Опробование	1	13
СШ 10 кВ	Чистка изоляции	1	13
ПС 110 кВ Таловка			
СШ 10 кВ	Чистка изоляции	1	23
ПС Кочубей			
Т-2; В-35; В-10	Опробование	1	28
ОД-110 Т-1,	Опробование	1	27
ПС Коминтерн			
В-110; В-10	Опробование	1	19
ПС 35 кВ Кормосовхоз			
Т-1	Тех. обслуживание прив. механизма РПН	1	28
ПС Джигильта			
ОД, КЗ-110 Т-1, В-110 Т-1; В-10	Опробование	1	13
ПС 110 кВ Терекли-Мектеб			
ОД, КЗ-110 Т-1, В-35, В-10	Опробование	1	20
СШ 10 кВ	Чистка изоляции	1	20
ВЛ 35 кВ Кизляр-1 - Кизляр-2 (№2)	ТР, расчистка трассы	1	21
ВЛ 35 кВ Александрия - Черняевка (№8)	ТР, расчистка трассы	1	7
ВЛ 35 кВ Тарумовка - Привольная (№11)	ТР, расчистка трассы	1	14
ВЛ 35 кВ Михеевка - КЭАЗ (№3А)	ТР, расчистка трассы	2	27-28
СЭС			
ВЛ-110 кВ. №106	Верховые осмотры	2	15-16
ВЛ-35 кВ №45	ТО -замена изоляторов	3	13,13,14
ПС «Ярыксу»			
Т-1,Т-2, В-176,Т/Т-В-176,ТН-110-1, ТН-35-1,ТН-35-11	ТО	3	21,22
В-185,Т/Т-В-185, ТН-110-11	ТО	1	20
1 -ПС-«Бабарт»	ТО -замена изоляторов	3	13,13,14
В-109-110	Чистка маслоуказательных стекол, доливка масла	1	6
2-0СВ-110,Т/Т-110	Чистка маслоуказательных стекол, доливка масла	1	12
3-В-140,Т/Т-110	Чистка маслоуказательных стекол, доливка масла	1	13
4-В-169-110,Т.Т-110	Чистка маслоуказательных стекол, доливка масла	1	14
5-Т/Т-РП-110	Чистка маслоуказательных стекол, доливка масла	1	14
6-ТН-1-110	Чистка маслоуказательных стекол, доливка масла	1	16
7-ТН-11-110	Чистка маслоуказательных стекол, доливка масла	1	14
ПС 110/35/10 кВ. «Дылым»			
ОД, КЗ-110 -Т1, Т2	Опробование	1	16
ПС 110/10 кВ. «Сулевкент»			
ОД, КЗ-110 Т-2	Опробование	1	18
ПС Куруш			
ОД, КЗ-110-Т-1, Т-2	Опробование	1	18
ПС п/ст. «Львовская»			
ОД, КЗ-110 Т-1	Опробование	1	23
ГЭС			
ПС Гергебиль 110/35/10 Т1, Т2	Отбор масла на хром анализ	1	0,5
ПС Гуниб 110/35/10 Т1,Т2	Отбор масла на хром анализ	1	5
ПС Цудахар 110/35/10 Т1, Т2	Отбор масла на хром анализ	1	5

ПС Леваши 110/35/10 Т1, Т2	Отбор масла на хром анализ	1	5	
ПС Акуша 110/35/10 Т1, Т2	Отбор масла на хром анализ	1	5	
ПС ГКЗ 35/10кВ	Провести тепловизионный контроль оборудования	1	9	
ПС Зуберха 35/10кВ,	Провести тепловизионный контроль оборудования	1	9	
ПС Согратль 35/10кВ.	Провести тепловизионный контроль оборудования	1	27	
ПС Цуриб 35/10кВ	Провести тепловизионный контроль оборудования	1	27	
ВЛ -35кВ №1	Текущий ремонт	3	19-22	
ВЛ -35кВ №11 и 11 «А»	Текущий ремонт	3	13-15	
ВЛ -198-110кВ	Текущий ремонт	3	26-28	
ВЛ -206-110кВ	Текущий ремонт	3	20-22	
ПС Зуберха 35/10кВ	Переброска и установка будки для эмонтера по обслуживанию ПС	2	06-07.	
ПС Гергебиль 110/35/10				
В-133	Замена двигателя заводки	1	14	
ПС Тлайлух 110/10				
Т-1	Доливка масла	1	14	
В-10 Ф№1,2,3.	Замена масла	1	16	

Начальник УТЭ и ОР

М.С. Дандамаев



исполнитель: Абдурагимов Тел. 663-218

