

График ремонтов
 электросетевого оборудования АО "Дагестанская сетевая компания" на апрель 2018г.

№ п/п	Наименование оборудования п/ст, ВЛ	Характер ремонтных работ	к-во откл.	Дата отключений	отметка о выполнении
1	2	3	4	5	5
		ЦЭС			
	ВЛ-110 кв № 116	кап.ремонт	3	4-6	+
	ВЛ-110 кв № 103 с отп.	ТО, подр. дер. и проф.изм.	3	18-20	+
	ВЛ-110 кв № 130	ТО, подр. дер. и проф.изм.	4	24-27	+
	ВЛ-110 кв № 160	ТО, подр. дер. и проф.изм.	2	18-19	+
	ВЛ-110 кв № 201	ТО, подр. дер. и проф.изм.	2	12-13	+
	ВЛ-35 кв № 8	ТО, подр. дер. и проф.изм.	1	23	+
	ВЛ-35 кв № 34	ТО, подр. дер. и проф.изм.	2	9-10	+
	ПС "Новая"				
	В-6	кап.рем.,ВВИ,	2	16-17	-
	ЛР-6,Р-35-Т1,ВЧЗ-Л-6,	ср.рем.,тек.рем.,	1	16	-
	Т-1,ЗОН-Т-1,РВС-110-Т-1,РВС-0-Т-1,РВС-35-Т1,	тек.рем.,ВВИ,	2	16-17	-
	Т-2,ЗОН-Т-2, РВС-110-Т-2, РВС-0-Т-2,РВС-35-Т2	тек.рем.,ВВИ,	2	24-25	-
	I с.ш.-110 кв: ТН-1-110,	тек.рем.,ВВИ,	1	3	-
	II с.ш.-110 кв: ТН-2-110	тек.рем.,ВВИ,	1	4	+
	ТТ-В-13,	тек.рем.,ВВИ,	2	10-11	+
	ТТ-В-14,	тек.рем.,ВВИ,	2	2-3	-
	ТТ-В-23,	тек.рем.,ВВИ,	2	4-5	-
	ТТ-В-24,	тек.рем.,ВВИ,	2	6,9	-
	I с.ш.-6 кв:В-6-Ф-2,4,5,6,7,8,12,ТТ-В-6-Т1-1,ТТ-В-Ф-1,2,4,5,6,7,8,10,11,ТТ-СВ-1-2,ТН-1-6,РВП-1-6,РВП-6-Т1-1,	кап.рем.,тек.рем.,ВВИ,	1	12	-
	II с.ш.-6 кв:В-6-Ф-14,15,16,17,18,19,20,21,ТТ-В-6-Т2-2, ТТ-В-Ф-14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,ТН-2-6,РВП-2-6,	кап.рем.,тек.рем.,ВВИ,	1	18	-
	III с.ш.-6 кв: В-6-Ф-34,35,36,37,38,39,40,47,ТТ-В-10-Т1-3, ТТ-В-Ф-34,35,36,37,38,39,40,47,ТТ-СВ-3-4,ТН-3-6,	кап.рем.,тек.рем.,ВВИ,	1	19	-
	41,42,43,44,45,46,ТН-4-6,РВП-4-6,РВП-6-Т2-4,	кап.рем.,тек.рем.,ВВИ,	1	23	-
	ПС "Компас"				
	В-110-Т1, ТТ-В-110-Т1,	кап.рем.,тек.рем.,ВВИ,	3	2-4	-
	В-110-Т2, ТТ-В-110-Т2,	кап.рем.,тек.рем.,ВВИ,	3	18-20	-
	СВ-110	кап.рем.,ВВИ,	2	10-11	-
	ЛР-155, КС-Л-155,ВЧЗ-Л-155	ср.рем.,тек.рем.,ВВИ,	2	8-9	-
	ЛР-203, КС-Л-203,ВЧЗ-Л-203,	ср.рем.,тек.рем.,ВВИ,	2	10-11	-
	РП-1, РП-2, ТТ-РП-110,	ср.рем.,тек.рем.,	1	11	-
	I с.ш.-110 кв:ТН-1-110,Р-110-Т1, РС-1-110,	кап.рем.,тек.рем.,ВВИ,	2	8-9	-
	II с.ш.-110 кв:ТН-2-110,Р-110-Т2,РС-2-110,	кап.рем.,тек.рем.,ВВИ,	2	10-11	-
	Т-1,ЗОН-Т-1,РВС-110-Т-1,РВС-0-Т-1,	тек.рем.,ВВИ,	5	2-6	+
	Т-2,ЗОН-Т-2,РВС-110-Т-2,РВС-0-Т-2,	тек.рем.,ВВИ,	3	18-20	-
	I с.ш.-10 кв:ТН-1-10,В-10-Т1,В-ТСН-1,В-10-Ф-5,7,11,13,19,12,14,16,18,ТТ-В-10-Т1,ТТ-ТСН-1,ТТ-Ф-5,7,11,13,19,12,14,9,17,21,16,18,	кап.рем.,тек.рем.,ВВИ,	2	16-17	+
	II с.ш.-10 кв:ТН-2-10, В-10-Т2, В-ТСН-2, В-10-Ф-30,34,36,27,33,37,47,40,38, ТТ-В-ТСН-2,ТТ-Ф-В-10-Т2,ТТ-Ф-36,27,29,33,35,37,39,47,30,34,40,38,	кап.рем.,тек.рем.,ВВИ,	2	23-24	-
	СВ-10, ТТ-СВ-10,	кап.рем.,тек.рем.,ВВИ,	1	25	-
	ПС "ЦПП"				
	Т-1,РВС-110-Т-1,ЗОН-110-Т-1,РВС-0-Т-1,Вводы 110-Т1, РПН-Т1, Привод РПН-Т1,	тек.рем.,ВВИ,	3	9-11	-
	Т-2,РВС-110-Т-2,ЗОН-110-Т-2,РВС-0-Т-2,Вводы 110-Т2, РПН-Т2,Привод РПН-Т2,	тек.рем.,ВВИ,	2	26,30	-
	В-110-Т1,ТТ-В-110-Т1,	тек.рем.,ВВИ,	1	10	-
	В-110-Т2,ТТ-В-110-Т2,	тек.рем.,ВВИ,	1	30	-
	СВ-110,ТТ-СВ-110,	тек.рем.,ВВИ,	2	12-13	-
	ТТ-РП-110,	тек.рем.,ВВИ,	1	2	-
	I с.ш.-110 кв:ТН-1-110,	тек.рем.,ВВИ,	2	6	-
	II с.ш.-110 кв:ТН-2-110,	тек.рем.,ВВИ,	1	13	-
	I с.ш.-10 кв: В-10-Т1,В-10-Ф-101,103,ТТ-В-10-Т1,ТТ-Ф-101,102,103,ТН-1-10,РВП-10-Т1,РВП-1-10,	тек.рем.,ВВИ,	1	10	-
	67,68,РВП-1-6,РВП-6-Т1,ТН-1-6,	тек.рем.,ВВИ,	1	26	-
	II с.ш.-6 кв: В-6-Т2,СВ-6, В-6-Ф-69,610,611,612,613,615, ТТ-В-6-Т2,ТТ-СВ-6,ТТ-Ф-69,610,611,612,613,614,615,616,617,618,ТН-2-6,РВП-6-Т2,РВП-2-6,	тек.рем.,ВВИ,	1	30	-
	II с.ш.-10 кв: В-10-Т2,СВ-10,В-10-Ф-107,ТТ-СВ-10,ТТ-В-10-Т2,ТТ-Ф-107,1010,ТН-2-10, РВП-10-Т2,РВП-2-10,	тек.рем.,ВВИ,	2	4-5	-
	ПС "НС-2"				
	Т-1	восстан.защит	2	2-3	+
	ТН-6	восстан.защит	1	4	+

ТСН	восстан.защит	1	3	+
Ф № 1,2,3	восстан.защит	2	10-11	+
ПС "Ленинкент"				
Т-1	восстан.защит	1	2	+
ТН-6	восстан.защит	1	3	+
ТСН	восстан.защит	1	6	+
Ф № 1,2,3	восстан.защит	2	4-5	+
ПС "Приморская"				
Т-1, РПН Т-1	восстан.защит	2	2-3	+
Т-2, РПН Т-2	восстан.защит	2	4-5	+
Т-3	восстан.защит	1	6	+
ТН-10	восстан.защит	1	10	+
ТН-6	восстан.защит	1	11	+
Ф-10 кв № 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22	восстан.защит	3	18-20	+
Ф-6 кв № 3,4,5,8,9,10,11	восстан.защит	3	11-13	+
ЗЭС				
ПС Кизляр-1 ОД-110 Т-1, Т-2; В-35; В-10	Опробование	1	23	+
ПС Александрия ОД, КЗ-110 Т-1, Т-2; В-35; В-10, АЧР	Опробование	1	17	+
ПС Тарумовка В-110 Т-1, Т-2; В-35; В-10	Опробование	1	18	+
ПС Таловка В-110/10	Опробование	1	12	+
ПС Кочубей ОД-110 Т-1, Т-2; В-35; В-10	Опробование	1	27,28	+
ПС Коминтерн В-110; В-10	Опробование	1	19	+
ПС Джигильта ОД, КЗ-110 Т-1; В-110 Т-1; В-10	Опробование	1	16	+
ПС Т-Мектеб ОД, КЗ-110 Т-1; В-35; В-10	Опробование	1	20	+
ПС Октябрьская				
В-35: В-5, В-15, СВ-35; Р-35: ЛР-5, ЛР-15, ШР-15, ШР-5, РС-1, РС-2, Р-Т-1, Р-Т-2; В-10 Т-1, Т-2, СВ-10, В-10 Ф № 1-9; Р-10 Ф № 1-9, Т-1, Т-2, ТСН; КРУ-10	Капитальный ремонт	15	2-20	+
Тр-ры Т-1, Т-2; ТН-10; ТСН-10; разрядники 35 кВ; разрядники 10 кВ	Текущий ремонт	4	2-5	+
ПС Некрасовка				
Тр-ры Т-1, Т-2; ТН-35 Л-18; ТТ-35 Л-18; Р-35 ЛР-21, ЛР-23, ЛР-18, ШР-18, РС-1, РС-2, РТ-1, ШР-Т-1, ШР-Т-2; ТН-10; ТСН-10; В-10 Т-1, Т-2, СВ-10 Ф №1-9; разрядники 35 кВ; разрядники 10 кВ	Текущий ремонт	5	2-6	+
ПС Таловка				
Тр-р Т-1; ТТ-110-Т-1; ТН-10; В-10 Т-1 Ф №1-4; разрядники 110 кВ; разрядники 10 кВ	Текущий ремонт	3	10-12	+
ПС Огузер				
Тр-р Т-1; В-35 Т-1, В-20; РТ-1, ШР-35, ЛР-20, ШР-20; В-10 Т-1 Ф №1-4; ТН-1-10; ТСН-1; разрядники 35 кВ; разрядники 10 кВ	Текущий ремонт	3	16-18	+
ПС Кормосовхоз				
Тр-р Т-1; ЛР-16; В-10 Т-1 Ф №3-4; ТН-1-10; ТСН-1; разрядники 35 кВ; разрядники 10 кВ	Текущий ремонт	3	24-26	+
ВЛ 35 кВ Александрия - Крайновка (№4)	Замена изоляторов	1	4	+
ВЛ 35 кВ Кизляр-2 - Серебряковка (№6)	Замена изоляторов	1	6	+
ВЛ 35 кВ Кочубей - Кормосовхоз (№16)	Замена изоляторов	1	10	+
ВЛ 35 кВ Янгильбай - Некрасовка (№18)	Замена изоляторов, выправка гирлянд изоляторов	1	18	+
ВЛ 35 кВ Кизляр-1 - Бороздиновка (№55А)	Выправка гирлянд изоляторов, верховой осмотр	1	24	+
ДЭС				
ПС 110/10 кВ "Капир"				
В-110 Т-1	К,Р, вви	2	24-25	+
Р 110 Т-1	С,Р, вви	1	25	+
ЗОН -110 Т-1	К,Р, вви	1	25	+
В-10 Т-1, Фид.№ 1,2,3,4 -5шт.	К,Р, вви	2	26-27	+
ШР и ЛР В-10 Т-1, Фид.№ 1,2,3,4 ТСН-1, ТН-1	К,Р,	2	26-27	+
Т-1	Т,Р, вви	1	26	+
ТСН-1	Т,Р,	1	27	+
ТН-10 - 1	Т,Р,	1	26	+
ОРУ-110	чистка изоляции	4	24-27	+
ТТ -110 Т-1	хим анализ	1	27	+
Т-1, В-110кВ Т-1, Линии -10 кВ, В-10 кВ	контр, защит	1	25	+
Т-1, ТН-110 кВ -1шт, ТН-10 кВ -1шт,	контр, защит	1	26	+
центр, сигнал.	контр, защит	1	27	+
ПС 110/10 кВ "Каякент"				
Т-1, ЗОН-110 Т-1	Т,Р, вви	1	11	+
Т-2, ЗОН-110 Т-2	Т,Р, вви	1	12	+
ОД, КЗ-110 Т-1, Т-2	Т,Р	2	11-12	+
Р 110 Т-1, Т-2, РС-1-110, РС-2-110, ЛР-105, ЛР-115.	С,Р,	2	11-12	+
В-10 Т-1, Фид. № 1-7, СВ-10 -4шт.	Т,Р, вви	3	11-13	+
В-10 Т-2, Фид. № 8,9,10 -4шт.	Т,Р, вви	3	11-13	+
ТСН-1, ТСН-2	Т,Р,	3	11-13	+
ТН-10 1, ТН-10 2	Т,Р,	3	11-13	+
ОРУ-110	чистка изоляции	3	11-13	+
ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	2	11-12	+
Т1 и Т2	хром анализ	2	11-12	+
Т1- бак, Т2-РПН и бак	хим анализ	1	12	+
ПС 110/10 кВ "Родниковая"				
Т-1	Т,Р, вви	1	04	+
ТТ -110 Т1	Т,Р,	1	05	+
В-10 Т-1, Фид. № 1-4, -5шт.	Т,Р, вви	2	04-05	+

ШР и ЛР В-10 Т-1, Фид. № 1,2,3,4 ТСН-1, ТН-1	Т.Р.	2	04-05	+
ТСН-1	Т.Р.	1	04	+
ТН-10 - 1	Т.Р.	1	05	+
ОРУ-110	чистка изоляции	2	04-05	+
Т1-РПН и бак, Т2-РПН и бак,	хим анализ	1	04	+
ГБМТ-110 Т-2	хим анализ	1	05	+
ПС 35/10 кВ "Ерси"				
Т-1	Т.Р, вви	1	06	+
ТН-1-35, ТН-2-35 -6шт.	Т.Р.	1	06	+
В-10 Т-1, фид. № 1-2,3 -4-шт.	Т.Р, вви	1	06	+
ТСН-1	Т.Р.	1	06	+
ТН-10 - 1	Т.Р.	1	06	+
ОРУ-110	чистка изоляции	1	06	+
Т1 и Т2	хром анализ	1	06	+
ПС 35/10 кВ "Цанак"				
Т-1	Т.Р, вви	1	10	+
Р 35 Т-1, РС-1-35, РС-2-35,	С.Р.	1	10	+
РП-1, РП-2, ЛР-43, ЛР-49 -8шт.	С.Р.	2	10-11	+
В-10 Т-1, фид. № 1,3,6, СВ-10 -5шт.	Т.Р, вви	1	11	+
ТСН-1	Т.Р.	1	10	+
ТН-10 - 1	Т.Р.	1	10	+
ОРУ-110	чистка изоляции	2	10-11	+
ПС 110/10 кВ "Араблинка"				
Т1 и Т2	хром анализ	2	16-17	+
ПС 110/10 кВ "Самур"				
Т1 и Т2	хром анализ	2	17-18	+
ПС 110/6 кВ "Дербент-Западная"				
ТР-р Т-1, В -110 кВ Т-1, В-6 кВ Т-1,	восст. защит	1	19	+
ТР-р-Т-2, В-110 кВ Т-2, В-6кВ Т-2,	восст. защит	1	20	+
Линии 6 кВ, ЛЭП 110 кВ Л-156,	восст. защит	1	19	+
ЛЭП 110 кВ Л-157, Щит пост. и пер,	восст. защит	1	20	+
тока, ТН-6 кВ 1-11ш, АЧР, центр, сигн.	восст. защит	1	20	+
ПС 110/10 кВ "Усухчай"				
ТР-р-Т-2, В-110 кВ Т-2, В-10 кВ Т-2,	опробование	1	16	+
Линии 10 кВ, ТН-10 кВ-1ш, ТН-110 кВ Т-1,	опробование	1	16	+
ТН-110 кВ 11ш, ТН-10 кВ 11ш, центр, сигнализ.	опробование	1	16	+
ПС 110/10 кВ "Морская"				
ТН-10 кВ-, ТН-110 кВ 11ш, ТН-10 кВ 11ш.	опробование	1	17	+
ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная"				
ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	2	16-17	+
ПС 110/6 кВ "Огни"				
ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	2	19-20	+
ПС 110/10 кВ "Советская"				
ОД и КЗ-110 Т-1	опробование		16	+
ПС 110/10 кВ "Геджух"				
ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	2	16-17	+
ПС 110/10 кВ "Заречная"				
ОД и КЗ-110 Т-1	опробование	1	16	+
Служба ВВС				
ВЛ-110 кВ № 115 "Каякент Тяг - Дербент 330 "	ДРДУ отказано по режиму АТ-2 ПС 330 Махачкала			-
ВЛ-110 кВ № 105 " Изберг Сев. - Дербент 330 "	ДРДУ отказано по режиму АТ-2 ПС 330 Махачкала			-
ВЛ-110 кВ № 123 "Дербент 330 -Дербент-Сев. "	ТО подр.дер. и пор. вручн	1	6	+
ВЛ-110 кВ № 179 " Тагиркент-Магарамкент "	ТО подр.дер. и пор. вручн	2	17-18	+
ВЛ-110 кВ № 191 "Касумкент-Курах "	ТО подр.дер. и пор. вручн	1	23	+
ВЛ-35 кВ № 40 " Ахты -Рутул "	ТО подр.дер. и пор. вручн	1	5	+
ВЛ-35 кВ № 55 " Набережная-Сардаркент "	ТО подр.дер. и пор. вручн	2	3-4	+
ГЭС				
ПС Гочатлинская 110/10кВ				
Трансф.сил. Т1,ТН-1-110, ТН-1-10 РДУ	Текущий ремонт/ испытание, измерение.	1	13	+
Трансф.сил. Т2, ТН-2-110,ТН-2-10. РДУ	Текущий ремонт / испытание, измерение.	1	6	+
Выключ. В-10-Т1, В-10-Т2, В-1,2,3,4,5 РДУ	Текущий ремонт	1	12	+
Разъед. ЛР-197., Р-110-Т1, Р-110-Т2, ШР-110-Т1, ШР-110-Т2, РС-1-110, РС-2-110., РП-1-110, РП-2-110, РДУ	Текущий ремонт	1	13	+
ВЛ-110-198 ЛР-198	ТР	1	20	+
ЛР-206	ТР	1	6	+
ПС Цуриб 35/10кВ				
Трансф.сил. Т1, Т2	Текущий ремонт	1	5	+
В-10-Т1, В-1,2,3,4	Текущий ремонт			+
ЛР-4-35	Текущий ремонт			+
Р-ТСН-1, ШР-10-Т1, Р-10-Т1, ШР-В-1,2,3,4, ЛР-1,2,3,4	Текущий ремонт			+
ПС Согратль 35/10кВ.				
Трансф.сил.-1, ТН-1-35,ТН-1-10	Текущий ремонт / испытание измерение	1	23	+
В-24, В-23, В-35-Т1	Текущий ремонт			+
В-35-Т1	Капитальный ремонт	1	24	+
В-10-Т1, В-2,4	Текущий ремонт			+
В-1,3	Капитальный ремонт	1	24	+
ШР-23, ЛР-23, ШР-24, ЛР-24, Р-ТН1-35, Р-35-Т1, ШР-35-Т1,	Текущий ремонт	1	25	+
РВ-35, ТСН-1,	испытание измерение	1	25	+
ПС Бежта 35/10кВ.				
Трансф.сил. Т-1, ТН-1-10	Текущий ремонт	1	19	+
Выключ. В-10-Т1, В-1,2,3	Текущий ремонт			+
ПС ГКЗ 35/10кВ				
Т1, РВ-35-Т1, РВ-10-Т1, ТСН-1	Испытание, измерение	1	20	+
Т2, РВ-35-2, РВ-10-Т2	Испытание, измерение	1	21	+
ТН-35	Испытание, измерение	1	22	+

а	ПС Хунзах 110/10кВ				
	Т-1-110,Т2-110, СВ-110,	Защита, автоматика	1	25	+
	В-205 110, Л-190, Т1-10 Т2-10 АЧР	Защита, автоматика	1	26	+
	ПС Заиб 110/10кВ				
б	Т1-110, В-Т1-10, ТН-10, В-ф1-4-10, Блоки питания БПТ,БПН,УПНС	Защита, автоматика	1	19	+
	ПС Гидатль 110/10кВ.				
	Т1-110, В-Т1-10, В-Ф1-3-10, ТН-110, УПНС	Защита, автоматика	1	21	+
	ТН-10 ЦС,	Защита, автоматика	1	21	+
	ПС Аргвани 110/10кВ				
	Т1, 1СШ-10кВ,	Защита, автоматика	1	25	+
	1СШ ТН-10кВ,	Проверка цепей напряжения	1	25	+
	ВЛ-180/110кВ	Капитальный ремонт	3	24-26	+
	ВЛ-8-/35кВ	Капитальный ремонт	2	19-20	+
	ВЛ 118/110кВ	Чистка трасы	2	16-17	+
	ВЛ 9/35кВ	Чистка трасы	2	2-3	+
	ВЛ 133/110	Текущий ремонт	2	5	—
	ВЛ 158/110кВ	Текущий ремонт	2	23-24	+
	ВЛ 183/110кВ	Текущий ремонт	2	9-10	+
	ВЛ 4/35кВ	Текущий ремонт	1	18	—
	ВЛ 16/35кВ	Текущий ремонт	2	12-13	—
	ВЛ 23/35кВ	Текущий ремонт	2	27-28	+
	ВЛ 14/35кВ	Чистка трассы	2	4-5	+
		СЭС			
	ВЛ-110 кВ. № 137	Проверка антикоррозийного покрытия опор, мойка изоляции, замена дефектных изоляторов	5	23-28	
	ВЛ-110 кВ. № 185.	Проверка антикоррозийного покрытия опор	2	12,13	
	ВЛ-35 кВ. № 71	К. Р.	3	17,18,19	—
	ВЛ-35 кВ. № 30	ТР -замена изоляторов.	2	20,23	
	ВЛ-35 кВ. № 34	ТР -замена изоляторов.	2	24,25	
	ВЛ-35 кВ. № 57	ТО -Мойка изоляции, проверка антикоррозийного покрытия опор.	3	26,27,30	
	ВЛ-35 кВ. № 62	ТО – Проверка состояния опор	1	3	
	ПС «Ярыксу»				
	В-110.Т-1,Т-2, РТН-35-1-11, ШР-35-Т-1, Т-2, Р-35-Т-1, Т-2, ШР-35-42, ЛР-35-42, РС-35-1-2, , ШР-35-30, ЛР-35-30	К. Р.	5	3,4,5,6,10	+
	ПС-«Актыш»				
	Т-1, Т-2, В-10-1,2,5,7,8. ТН-110-1-11-СШ, ТСН-1-11. АБ	Т. Р.	3	11,12,13	—
	ПС 110/10 кВ. «Сулак»				
	Т1, Т2, В-110-Т-1,Т-2, В-185, В-199, СВ-110, РТ-110-Т-1,Т-2, ШР.110.Т.1,Т-2, , ШР-185, ШР-1-СВ-110, ШР-2-СВ-110,ОР-199, ОР-185	Т. Р.	3	17,18,19	+
	ПС «Костек»				
	Р-35-Т-1, Т-2, ШР-35-67, ЛР-35-67, РС-35, ЛР-35-63, В-10-1,2,3,4,5,В-10-Т-1-Т-2.	Т. Р.	3	23,24,25	+
	ПС «Консервный э-д»				
	В-10-Т-1, В-10-2,6,7,9,12,14.	Т. Р.	1	26	+
	ПС «Дмитрова»				
	Т-1, Р-35-Т-1	Т. Р.	1	27	+

Начальник УТЭ и ОР

М.С. Дандамаев

исполнитель: Абдурагимов
Телефон 663-218

