

Первый заместитель главного инженера
технический директор АО "ДСК"
Ханапиев М.Г.
2018г.

График
ремонта электросетевого оборудования на июль 2018 г. по АО "ДСК"

№№ п/п	Наименование оборудования п/ст, ВЛ	Характер ремонтных работ	к-во откл.	Дата отключе- ния
1	ВЛ-110 кв № 104 с отп.	отказ РДУ		
2	ВЛ-110 кв № 170	ТО, подр. дер. и проф.изм.	4	16-19
3	ВЛ-110 кв № 177	ТО, подр. дер. и проф.изм.	3	22-24
4	ВЛ-110 кв № 129	ТО, подр. дер. и проф.изм.	2	2-3
	ВЛ-110 кв № 134	монтаж грозотроса	5	23-27
5	ВЛ- 35 кв № 16	ТО, подр. дер. и проф.изм.	1	10
6	ВЛ- 35 кв № 18	ТО, подр. дер. и проф.изм.	1	12
7	ВЛ- 35 кв № 22	ТО, подр. дер. и проф.изм.	1	27
8	ВЛ- 35 кв № 12	ТО, подр. дер. и проф.изм.	2	30-31
9	ПС "Очистные Сооружения"			
	ЛР-126, ВЧЗ-Л-126, КС-Л-126,	ср.рем., тек.рем.	2	10-11
	ЛР-125,	ср.рем.,	2	12-13
	П с.ш.-110 кв: РС-2-110	ср.рем.,	2	11-12
	І с.ш.-6 кв: В-6-Ф-7,9,10,11,13,17,19, В-6-Т1, ТТ-Ф-7,9,10, 11,13,17,19, ТТ-В-6-Т1, ТН-1-6, ТСН-1 (восстан.защит)	кап.рем., тек.рем.в/в исп.	2	2-3
	ІІ с.ш.-6 кв: В-6-Ф-25,29, 31,33,35, В-6-Т2, ТТ-Ф-25,29,31, 33,35, ТТ-В-6-Т2, ТН-2-6, ТСН-2 (восстан.защит)	кап.рем., тек.рем., в/в исп.	2	4-5
	СВ-6, ТТ-СВ-6,	кап.рем., тек.рем., восстан.	1	6
	Т-1, ЗОН-Т-1, РВС-110-Т-1, РПН-Т-1	тек.рем., в/в исп., восстан.	2	16-17
	Т-2, ЗОН-Т-2, РВС-110-Т-2, РПН-Т-2	тек.рем., в/в исп., восстан.	2	18-19
	В-110-Т1,	тек.рем., в/в исп.	1	16
	В-110-Т2	тек.рем., в/в исп.	1	18
10	ПС "Насосная - 2"			
	В-110-Т1, Р-110-Т1,	кап.рем., ср.рем.в/в исп.	3	23-25
	ЛР-113, ВЧЗ-Л-113, КС-Л-113	кап.рем., тек.рем.	3	23-25
	Т-1, ЗОН-Т-1, РВС-110-Т-1, РВС-0-Т-1, РВП-6-Т-1,	тек.рем.в/в исп.	3	23-25
	І с.ш.-110 кв: ШР-110-Т1,	ср.рем.,	3	23-25
	І с.ш.-6 кв: В-6-Ф -1,2,3, В-6-Т1, ТТ-Ф-1,2,3, ТТ-В-6-Т1, ТН-1-6, ТСН-1	кап.рем., тек.рем.в/в исп.	2	26-27
11	ПС "Дурмаз"			
	В-35-Т1,	кап.рем., в/в исп.	2	9-10
	СВ-35, ТТ-СВ-35	кап.рем., тек.рем.в/в исп.	1	11
	ЛР-34, ВЧЗ-Л-34, КС-Л-34	кап.рем., тек.рем.в/в исп.	1	12
	ЛР-69,	кап.рем.,	1	13

	Т-1, РВС-35-Т-1,	тек.рем.в/в исп.	2	16-17	+
	І с.ш.- 35 кв: Р-35-Т-1, РС-1-35,РТН-1-35, РВС-35-ТН-1, ТН-1-35,	кап.рем., тек.рем.в/в исп.	2	16-17	+
	ІІ с.ш.-35 кв: РС-2-35,РТН-2-35, РВС-35-ТН-2,ТН-2-35	кап.рем., тек.рем.в/в исп.	1	18	+
	І с.ш.-10 кв: В-10-Ф-1,2,3,4,5,В-10-Т1, ШР-Ф-1,2,3,4,5, ЛР-ф-1,2, 3,4,5,Р-10-Т-1,Р-ТСН-1,Р-ТН-1-10,Р-РВП-10, ТТ-Ф-1,2, 3,4,5, ТТ-В-10-Т1,ТН-1-10,РВП-10-1с	кап.рем., тек.рем.в/в исп.	2	19-20	+
12	ПС "Аграханская"				
	Т-1	восстановл.защит	1	2	+
	ТН-6кв	восстановл.защит	1	3	+
	ТСН-1	восстановл.защит	1	4	+
	Ф-6кв № 1,2,3	восстановл.защит	3	9-11	+
13	ПС "Буйнакск-2"				
	ВЛ-160 (ПРД АНКА-АВПА)	контроль защит	1	9	+
	ВЛ-150 (ПРД АНКА-АВПА)	контроль защит	1	9	+
14	ПС "Буйнакск-1"				
	ВЛ-118 (ПРД АКА)	контроль защит	1	9	+
	ВЛ-160 (ПРМ АНКА-АПВА)	контроль защит	1	9	+
	ВЛ-204 (ПРМ АКА)	контроль защит	1	9	+
сэс					
1	ВЛ 35 кВ №71	К.Р.	3	4,5,6	+
2	ВЛ 35 кВ №43	Т.Р.	2	9,10	+
3	ВЛ 110 кВ №135	Т.Р.	2	12,13	+
4	ВЛ 110 кВ №136	Т.Р.	2	17,18	+
5	ВЛ 110 кВ №167	Т.Р.	3	20-24	+
6	ВЛ 110 кВ №184	Т.Р.	2	10-11	+
	ПС				
1	ПС 110/6 " Миатлы"				
	МКП-110 В-110 Т-1,Т-2	К.Р, ВВИ	3	3,4,5	-
	ВМПЭ-10 В-6-Т1, В-10, В-11, В-12	К.Р, ВВИ	1	9	+
	ПС 35/10 " Гертма"				
	Тр-р Т-1	ТР, ВВИ	1	10	+
	ВТ-35 - В-35 Т-1	К.Р,	2	11,12	+
	Р-35 Т-1, Р-35-Т-2	К.Р	1	12	+
	ВМП-10 Выкл.- 10кВ 3шт.	К.Р, ВВИ	1	11	+
2	ПС 110/35/10 " Львовская"				
	Силовой тр-р Т-1	Т.Р	1	12	+
	ОД-Т-1	Т.Р	1	12	+
	КЗ-Т-1	Т.Р	1	12	+
	ТТ-110-Т-1	Т.Р	1	13	+
3	ТН-35 І сш.	Т.Р	1	13	+
	ТТ-35 Л-31А	Т.Р	1	13	+
	ТСН-1	Т.Р.	1	13	+
	ПС 35/10 " Янгильбай"				
	ТМ-25кВА ТСН-1	Т,Р,	1	16	+
	ПС 35/10 " Татаюрт"				

	Тек. рем В-35 Т-1, Т-2	Т,Р	1	17	+
	РЛНД-35 - РС-2 СВ-35, ШР-35-Т-1, Р-35-Т-1, Р-35-Т-2, РТН-1-35, РТН-2-35	Т.Р.	1	18	+
4	ВМП-10В-10-Т1, В-1, В-2, В-3, В-4, СВ-10	Т,Р	1	17	+
	ВМГ -10 В-10-Т2, В-5, В-6, В-9, В-10	Т,Р	1	18	+
	ПС 35/10 " Тамазатюбе"				
	Т-1, Т-2	Т,Р, ВВИ	1	19	+
	ВТ-35 - В-35 - Т-1, Т-2, В-62, В-70, СВ-35	Т,Р	2	19,20	+
	РЛНД-35 - ЛР-62, ЛР-70, ШР-70, СР-1-35, СР-2-35, СР-3-35, Р-35-Т-1, Р-35-Т-2	Т,Р	1	23	+
5	ВМП-10 - В-10-Т1, В-1, В-2, В-3, В- В-4	Т,Р	1	23	+
	ВМП-10 - В-10-Т2, В-7, СВ-10	Т,Р	1	24	+
	ОРУ-35	чистка изоляции	1	24	+
	ПС 110/35/10 Акташ				
	Силов. Тр-р Т-1	ВВИ	1	5	+
	СШ-1-2-110	чистка изоляции	2	25,26	+
	ПС 110/10 ГЩЗ				
6	Выкл. 10кВ ВМП-10- 5шт.	ВВИ	1	6	+
	В-110кВ - СВ-110 - ВМТ-110	ВВИ	1	10	+
	ПС 35/10 Туршунай				
	Силов. Тр-р Т-1	ВВИ	1	11	+
	Силов. Тр-р Т-2	ВВИ	1	12	+
	Тек. рем ВТ-35 - В-35 Л-64	ВВИ			
	ПС 35/10 Чагаротар				
	Силов. Тр-р Т-1	ВВИ	1	17	+
	В-35 - ВТ-35 - Т-1	ВВИ	1	18	+
7	ПС 110/35/10 "Бабаюрт"				
	Т-1-16	контроль защит	2	2,3	+
	В-140-ШЭ 2607-083	контроль защит	2	4,5	+
	В-109-ШД7-В	контроль защит	3	9,10,11	+
	В-168-ШД7-В	контроль защит	2	12,13	+
	ОВ-ШД7-В	контроль защит	3	16,17,18	+
	ДЗШ-110	контроль защит	1	23	+
	УРОВ-110	контроль защит	1	24	+
	АОСН-БЭМП	контроль защит	1	30	+
	ТН-110-1, ТН-110-2	контроль защит	1	16	+
зэс					
1	ПС Кизляр-1 ОД-110 Т-1, Т-2; В-35; В-10	Опробование	1	23	+
2	ПС Александрия ОД, КЗ-110 Т-1, Т-2; В-35; В-10	Опробование	1	18	+
3	ПС Кочубей ОД-110 Т-1, Т-2; В-35; В-10	Опробование	1	27	+
4	ПС Т.-Мектеб ОД, КЗ-110 Т-1; В-35; В-10	Опробование	1	19	+
5	ПС Калиновка В-110, В-10	Опробование	1	10	+
6	ПС Арсланбек В-110, В-10	Опробование	1	11	+
7	ПС Коминтерн В-110; В-10	Опробование	1	17	+
8	ПС Джигильта ОД, КЗ-110 Т-1; В-110 Т-1; В-10	Опробование	1	16	+
	ПС 110 кВ Кизляр-2				
9	В-114 (РДУ)	Тек. ремонт	2	23-24	—
10	В-140 (РДУ)	Тек. ремонт	2	3-4	—
11	В-146 (РДУ)	Тек. ремонт	2	10-11	—
12	В-165 (РДУ)	Тек. ремонт	2	24-25	—
13	Тр-ры Т-1, Т-2; ТТ-35; ТН-35 1-, 2-СШ; В-147; В-35 Т-1, Т-2, СВ-35; РВС-110, РВС-35, РВС-10; ДГК	Тек. ремонт, испытания	5	16-20	—

	ПС 110 кВ Александрия			
14	ОД-110 Т-1, Т-2; КЗ-110 Т-1, Т-2; Р-110-Т-1, Р-110-Т-2, Р-10 ТСН-1,-2; В-10 Т-1, Т-2, СВ, Ф № 1-6; КРУ-10	Кап. ремонт, испытания К (УРЗА)	13	9-25
15	Тр-ры Т-1, Т-2; ТСН-1, -2; ТТ-110 Т-1; ТН-35 1, 2 сек., ТН-10 1, 2 сек.; РВС-110, РВС-35, РВС-10	Тек. ремонт, испытания, К (УРЗА)	10	9-20
	ПС 110 кВ Калиновка			
16	Тр-р Т-1; ТСН-1; ТТ-110 Т-1; ТН-10; В-10 Т-1, Ф № 1-7; РВС-110; РВС-10	Тек. ремонт, испытания	2	30-31
	ПС 35 кВ Серебряковка			
17	ТН-10; В-10 Т-1, Ф № 1-3; РВС-35, РВС-10	Тек. ремонт, испытания	2	2-3
	ПС 35 кВ Брянск			
18	Т-1; ТН-10; В-10 Т-1, Ф № 1-3; РВС-35, РВС-10	Тек. ремонт, испытания	2	9-10
	ПС 35 кВ Крайновка			
19	Т-1, Т-2; ТН-10; В-10 Т-1, Ф № 1-4; РВС-35, РВС-10	Тек. ремонт, испытания; К (УРЗА)	2	11-12
	ПС 35 кВ Суюткина Коса			
20	РТ-35 Т-1; Р-10 Т-1, ТСН, ТН, Ф № 1-2; В-35 Т-1; В-10 Т-1, Ф № 1-2; КРУ-10	Кап. ремонт, испытания	5	2-6
21	Т-1; ТСН-1; ТН-10; РСВ-35, РВС-10	Тек. ремонт, испытания; К (УРЗА)	2	4-5
22	ВЛ 110 кВ Кочубей - Тарумовка (№ 131) (РДУ)	Тек. ремонт	1	30
23	ВЛ 35 кВ Т.-Мектеб - Червлёные Буруны (№ 9)	Кап. ремонт	4	3-6
24	ВЛ 35 кВ Т.-Мектеб – Ногайская (№12)	Тек. ремонт	1	19
25	ВЛ 35 кВ Некрасовка – Александрия (№21)	Тек. ремонт	1	17
дэс				
1	ПС 110/10 кВ " Магарамкент "			
	Т-1, ЗОН-110 Т-1	Т.Р, вви	1	09
	Т-2, ЗОН-110 Т-2	Т.Р, вви	1	10
	Текущий ремонт РНДЗ-110 Р-110 Т-1,РС-1-110,ЛР-121 ,ШР-121, ЛР-151, ШР-151	Т,Р,	1	11
	Текущий ремонт РНДЗ-110 Р-110 Т-2,РС-2-110,ЛР-179, ШР-159	Т,Р,	1	12
	Текущий ремонт ВМП-10: В-10 Т-1, Фид. № 1,2,3,6, СВ ВМПЭ-10; В-10 Т-2, Фид. № 4,5,7 - 10 шт	Т.Р, вви	2	09-10
	ТН-1-110, ТН-2-110	Т.Р, вви	2	11-12
	Текущий ремонт ТМ-63/10 ; ТСН-1, ТСН-2	Т,Р,	2	09-10
	Текущий ремонт аккумуляторной батареи АБ-1	Т,Р,	1	09
	ОРУ- 110,	чистка изоляции	2	09-10
	Т-1,Т-2	хром анализ	2	09-10
2	ПС 110/10 кВ " Усухчай "			
	Капитальный ремонт ВМТ-110 ; В-110 Т-2 - 1шт	К.Р, вви	2	02-03

	Капитальный ремонт РНДЗ-110 ; Р-110 Т-1, ЛР-121,,РС-1-110 - 3шт	К.Р	1	11	+
	Капитальный ремонт РНДЗ-110 ; Р-110 Т-2, ЛР-194,РС-1,РС-2-110 - 3 шт	К.Р	1	04	+
	Капитальный ремонт ЗОН-110 Т-1,Т-2	К,Р,	2	02-03	
	Капитальный ремонт ВМПП-10; В-10 Т-1,Фид. 1-4 : ВК-10; В-10 Т-2,Фид. №5, СВ-10 - 8шт	Т,Р,	2	05-06	+
	ОРУ-110	чистка изоляции	2	05-06	+
3	ПС 35/10 кВ " Джимикиент "				
	Т -1	Т,Р, вви	1	13	+
	Капитальный ремонт ВТ-35 : В-35 Т-1, В-46 - 2шт	К,Р, вви	1	13	+
	Капитальный ремонт РНДЗ-35; Р-35 Т-1,ЛР-45,ЛР-46,ШР-35 Л-46 - 4 шт	К,Р,	1	16	+
	Капитальный ремонт ВМГ-10; В-10 Т-1, фид.№ 1, 6 - 7шт.	К,Р,вви	1	17	+
	Капитальный ремонт РВ-10; ШР и ЛР -10 Т-1,Т-2, Фид.№ 1-6, Р-10 ТСН-1, 2 - 16 шт	К,Р,	2	16-17	+
	ТСН-1	Т,Р,	2	16-17	+
	ТН-10 - 1,	Т,Р,	2	16-17	+
	ОРУ-35	чистка изоляции	2	16-17	+
	центр, сигнализ.	опробование	1	16	+
4	ПС 35/10 кВ " Шиляги "				
	Текущий ремонт Тр-р силов. Т-1	Т,Р, вви	1	18	+
	Текущий ремонт ВМГ-10; В-10 Т-1, фид.№ 1,2,3,4 - 5 шт	Т,Р,	1	18	+
	Текущий ремонт РВ-10 ЛР-10 ШР-10; Т-1,Фид. №1-4	Т,Р,	1	18	+
	Текущий ремонт ТМ-25/10кВ ; ТСН-1	Т,Р,	1	18	+
	Текущий ремонт НТМИ-10 ; ТН-1	Т,Р,	1	18	+
	ОРУ-35	чистка изоляции	1	18	+
5	ПС 35/10 кВ " Маджалис "				
	Текущий ремонт Тр-р силов. Т-1	Т,Р, вви	1	19	+
	Текущий ремонт ВМПП-10; В-10 Т-1, фид.№ 1, 4 ; ВМГ-10 ; В-10 Т-2,Фид.№ 2,3, СВ-10 - 7шт	Т,Р, вви	2	19-20	+
	Текущий ремонт РВ-10 ЛР-10 ШР-10; Т-2,Фид. №2,3, СР-1 СВ-10,СР-2 СВ-10,Р-10 ТН-2,Р-10 ТСН-2 - 10шт	Т,Р,	2	19-20	+
	Текущий ремонт ТМ-25/10кВ ; ТСН-1,ТСН-2	Т,Р,	2	19-20	+
	Текущий ремонт НТМИ-10 ; ТН-1,ТН-2	Т,Р,	2	19-20	+
	ОРУ-35	чистка изоляции	2	19-20	+
6	ПС 35/10 кВ "Зрых"				
	Текущий ремонт Тр-р силов. Т-1	Т,Р, вви	1	24	—
	Текущий ремонт ВМГ-10-Т-1,фид.№ 1,2,4	Т,Р, вви	1	24	—
	Текущий ремонт ТСН-1	Т,Р,	1	24	—
	Текущий ремонт НТМИ-10	Т,Р,	1	24	—
	ОРУ-35	чистка изоляции	1	24	—
7	ПС 35/10 кВ "Заря"				
	Текущий ремонт Тр-р силов. Т-1	Т,Р, вви	1	25	—
	Текущий ремонт РНДЗ-35 Р-35 Т-1	Т,Р, вви	1	25	—

	Текущий ремонт ВМГ-10-Т-1, фид. № 1, 4	Т,Р,	1	25	—
	Текущий ремонт ТСН-1	Т,Р,	1	25	—
	Текущий ремонт НТМИ-10	Т,Р,	1	25	—
	ОРУ-35	чистка изоляции	1	25	—
6	ПС 110/10 кВ "Араблинка"				
	АВР-10, АВР-0,23, ТН-10 кВ	опробование	1	16	+
	центр. сигнализация	опробование	1	16	+
7	ПС 110/10 кВ "Заречная"				
	Т1	контроль, защит	1	05	+
	ТН-10 кВ	контроль, защит	1	05	+
	центр. сигнализация	контроль, защит	1	05	+
8	ПС 35/10 кВ "Уркарах-Новая"				
	Т1, Ввод 35 Т-1, Ввод В-10 кВ Т-1,	контроль, защит	1	18	+
	Фид. № 1,2,3	контроль, защит	1	18	+
	ТН-10 кВ, центр, сигнализ.	контроль, защит	1	18	+
9	ПС 110/6 кВ "Огни"				
	ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	1	19	+
10	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная"				
	ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	1	02	+
11	ПС 110/10 кВ "Геджух"				
	ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	1	11	+
12	ПС 110/10 кВ "Заречная"				
	ОД и КЗ-110 Т-1	опробование	1	05	+
13	ПС 110/10 кВ "Каякент"				
	ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	1	19	+
	Служба ВВС				
1	ВЛ-110 кВ № 107 "Дербент-330-Белиджи"	замена опор, перетяжка провода	5	1-5	+
2	ВЛ-110 кВ № 178 "Советская-Касумкент"	ТО мойка изоляции	1	25	+
3	ВЛ-110 кВ № 156, 157 "Дербент-330 - Геджух"	ТО. расчистка от деревьев и поросли, мойка изоляции	1	27	+
4	ВЛ-110 кВ № 108 "Белиджи-Советская"	ТО. расчистка от деревьев и поросли	1	18	+
5	ВЛ-35 кВ № 45 "Мамедкала-Джимикент"	ТО замена дефектных изоляторов	2	12,13	+
6	ВЛ-35 кВ № 53 "Капкайкент-Утамыш Новая"	ТО замена дефектных изоляторов	2	10,11	+
7	ВЛ-35 кВ № 39 "Тпиг-Чираг"	К.Р.	3	3,4,5	+
гэс					
1	ПС Ботлих 110/35/10кВ				
	Т-1, ТН-2-110, ТН-1-35, ТН-1-10	Текущий ремонт	1	4	—
	Т-2, ТН-1-110, ТН-2-35, ТН-2-10	Текущий ремонт	1	5	—
	В-10-Т1, В-1,4,6	Текущий ремонт	1	4	—
	В-10-Т2, В-2,3,5, СВ-10	Текущий ремонт	1	5	—
2	ПС Анди 35/10кВ.				
	Т-1, Т-2, ТН-1-10	Текущий ремонт	1	3	—
	В-10-Т1, В-1,2,3		1	3	—
	Р-35-Т1, ЛР-27		1	3	—
3	ПС Тлох 110/35/10кВ				

	1СШ-110/35/10 кВ	ТО - чистка изоляции	1	11	+
	2СШ-11-/35/10 кВ	ТО - чистка изоляции	1	12	+
	ОД-Т1, ОД-Т2	Опробование	1	12	+
4	ПС Леваши 110/35/10кВ.				
	1СШ-11035//10 кВ	ТО - чистка изоляции	1	25	+
	2СШ-110/35/10 кВ	ТО - чистка изоляции	1	26	+
5	ПС Прогресс 35/10кВ.				
	1СШ-110/35/10 кВ	ТО - чистка изоляции	1	6	-
6	ПС Карадах 110/35/6кВ.				
	ОД-Т2, КЗ-Т2	опробование	1	18	+
7	ПС Гуниб 110/35/10кВ				
	ТТ-1-110	Измерение, испытание	1	3	-
	ТТ-2-110	Измерение, испытание	1	4	-
8	ПС Унцукуль 35/10кВ				
	Болтовые соединения	Тепловизионный контроль	1	10	+
	Т1, Т2	Отбор трансформаторного масла на зим. анализ.	1	10	+
9	ПС Игали 35/10кВ.				
	Болтовые соединения	Тепловизионный контроль	1	11	+
10	ПС Сагры 35/10кВ.				
	Болтовые соединения	Тепловизионный контроль	1	13	+
	Т1	Отбор трансформаторного масла на хим. анализ.	1	13	+
11	ПС Головной узел 110/35/6кВ				
	Т2	Отбор трансформаторного масла на хим. анализ.	1	9	+
12	ПС Мехельта 35/10кВ.				
	Т1.	Отбор трансформаторного масла на хим. анализ.	1	12	+
13	ПС Согратль 35/10кВ				
	Т1	Защита и автоматика	1	11	+
	1СШ-10кВ Ф№1, Ф№2, Ф№3, Ф№4	Защита и автоматика выключателя	1	12	+
	1СШ-10кВ ТН-10 кВ	Проверка цепей напряжения	1	12	+
	ЦС	ЦС (центральная сигнализация)	1	12	+
	ТН-35	Проверка цепей напряжения	1	12	+
	1СШ - 35 кВ ВЛ -35-23	Защита и автоматика выключателя	1	13	+

	1СШ - 35 кВ ВЛ -35-24	Защита и автоматика выключателя	1	12	+
	ТСН1	Автоматика ТСН	1	13	+
14	ПС Вачи 35/10 кВ.				
	1СШ-10кВ Ф№1, Ф№2, Ф№3, Ф№4	Защита и автоматика выключателя	1	10	-
	1СШ-10кВ ТН-10 кВ	Проверка цепей напряжения	1	10	-
	ЦС	ЦС (центральная сигнализация)	1	10	-
	1СШ - 35 кВ ВЛ -35-17	Защита и автоматика выключателя	1	11	-
	1СШ - 35 кВ ВЛ -35-39	Защита и автоматика выключателя	1	11	-
	ТСН1	Шкаф ТСН	1	11	-
15	ПС Бежта 35/10кВ.				
	Т1	Защита и автоматика	1	3	+
	СШ-10кВ Ф№1	Защита и автоматика выключателя	1	4	
	1СШ-10кВ Ф№2, Ф№3, Ф№4	Защита и автоматика выключателя	1	5	
	1СШ-10кВ ТН-10 кВ	Проверка цепей напряжения	1	5	
	1СШ - 35 кВ ВЛ -35-24	Защита и автоматика выключателя	1	5	
	ЦС	ЦС (центральная сигнализация)	1	5	
	ТСН1	Шкаф ТСН	1	5	
16	ВЛ -110кВ №159 Хунзах-Тлох	Текущий ремонт	2	5-6	+
17	ВЛ -110кВ №183 Леваши-Цудахар РДУ	Текущий ремонт	4	26-29	+
18	ВЛ -110кВ №189 Гунибская ГЭС-Хунзах РДУ	Текущий ремонт	4	16-19	+
19	ВЛ -110кВ №190 Хунзах-Шамилское	Текущий ремонт	2	23-24	+
20	ВЛ -110кВ №205 Гоцатлинская ГЭС-Хунзах РДУ	Текущий ремонт	3	2-4	-
21	ВЛ 35кв №23 Кумух-Согратль	Текущий ремонт	2	25-26	+
22	ВЛ 35кВ №9 Гергебиль-Буйнакск РДУ	Текущий ремонт	5	16-20	+
23	ВЛ 35 Кв №6 Миарсо-Прогресс	Текущий ремонт	2	30-31	+
24	ВЛ 35 Кв №5 Миарсо-Агвали	Текущий ремонт	2	25-26	+

Начальник СВВС

Насрулаев Н.М.