

График ремонтов  
 электросетевого оборудования АО "Дагестанская сетевая компания" на октябрь 2018г.

№ п/п	Наименование оборудования п/ст, ВЛ	Характер ремонтных работ	к-во откл.	Дата отключений	отметка о выполнении
1	2	3	4	5	5
<b>ПУ ЦЭС</b>					
	ВЛ-110 кв № 153	ТО, подр. дер. и проф.изм.	1	4	
	ВЛ-110 кв № 154	ТО, подр. дер. и проф.изм.	1	5	
	ВЛ-110 кв № 155	ТО, подр. дер. и проф.изм.	3	8-10	
	ВЛ-110 кв № 129	ТО, подр. дер. и проф.изм.	3	29-31	
	ВЛ-110 кв № 134	ТО, подр. дер. и проф.изм.	4	23-24	
	ВЛ-35 кв № 24	ТО, подр. дер. и проф.изм.	2	11-12	
	ВЛ-35 кв № 25	ТО, подр. дер. и проф.изм.	1	10	
	ВЛ-35 кв № 30	ТО, подр. дер. и проф.изм.	2	15-16	
<b>ПС Изберг Северная</b>					
	ОВ-104	Испытание вводов	1	24	
	В-105	Испытание вводов	1	26	
	В-104	Испытание вводов	1	25	
	В-113	Испытание вводов	1	29	
	В-143	Испытание вводов	1	23	
<b>ПС "НИИСХа"</b>					
	Т-1	контроль зашит	1	1	
	Ф-10 №1,2,3,4	контроль зашит	5	5-9	
	ТСН, ТН-10	контроль зашит	2	3-4	
<b>ПС "Дурмаз"</b>					
	СВ-35	замена вводов	1	2	
<b>ПС "Параул"</b>					
	В-35-Л-17	замена вводов	2	3-4	
	В-35-Т-1	замена вводов	2	3-4	
<b>ПС "Рассвет"</b>					
	Т-2	замена селикагеля	1	9	
<b>ПС "Компас"</b>					
	ДГК-1, ДГК-2	прокладка кабеля	1	10	
<b>ПС "Буйнакск-2"</b>					
	В-35-Л-15	замена масла	1	11	
<b>ПС "Махачкала-1"</b>					
	РВС-110-2СШ (фаза С)	замена разрядников	1	16	
<b>ПС "Компас"</b>					
	РВС-110-Т-2	замена разрядников на ОПН	1	17	
<b>ПС "Согратль"</b>					
	ТСН-1	замена	1	18	
<b>ПУ СЭС</b>					
1	ВЛ-35 кв. №38	Т.Р.	3	8,9,10	
2	ВЛ-35 кв. № 65	Т.Р.	3	16,17,18	
<b>ПС 110/35/10 "Акташ"</b>					
	В-110-Т-1	К.Р. ВВИ	3	15,16,17	
	В-35-Т-1	ВВИ	1	11	
<b>ПС 110/10 "ГЩЗ"</b>					
	В-176	ВВИ	1	17	
	ТТ-110-176	ВВИ	1	17	
<b>ПС 110/10 "ГЩЗ"</b>					
	НКФ-110-1	ВВИ	1	10	
	НКФ-110-2	ВВИ	1	11	
<b>ПУ ГЭС</b>					
<b>Гонатлинская ГЭС- Гергебиль ВЛ-110</b>					
	АЛАР ВЛ 110	проверка	2	11-12	
<b>ПС Т.лох 110/35/10</b>					
	ОД Т1,Т2, КЗ Т1,Т2	опробование	1	25	
<b>ПС Карадах 110/35/6</b>					
	ОД Т1, КЗ Т1.	опробование	1	23	
<b>ПС Гуниб 110/35/10</b>					
	СШ-110, СШ-35	Т.О. чистка изоляции	4	1-4	
<b>ГПП Ирганай 110/35/6</b>					
	1-СШ-110,	Т.О. чистка изоляции	1	8	
	1-СШ-35	Т.О. чистка изоляции	1	9	

	2-СШ-110,	Т.О. чистка изоляции	1	10	
	2-СШ-35	Т.О. чистка изоляции	1	11	
	<b>ПС Гоцатлинская 110//10</b>				
	1-СШ-110,	Отказано по режиму по ремонту Гоцатлинской ГЭС			
	1-СШ-10	Т.О. чистка изоляции	1	17	
	2-СШ-110,	Отказано по режиму по ремонту Гоцатлинской ГЭС			
	2-СШ-10	Т.О. чистка изоляции	1	18	
	ВЛ-35кВ №9 Гергебиль- Буйнакск	Т.О.	3	9-11	
	ВЛ-35кВ №27 Ботлих-Анди	Т.О.	3	16-18	
	<b>ПУ ДЭС</b>				
1	ПС 35/10 кВ "Зрых"				
	Т-1,РПН, бак	Хим анализ	1	9	
2	ПС 35/10 кВ "Сардаркент"				
	Т-1 РПН ,бак,Т-2 РПН, бак	Хим анализ	1	11	
3	ПС 110/10 кВ "Каякент"				
	Т-1,Т-2	Хим анализ	1	16	
4	ПС 110/10 кВ "Араблинка"				
	Т-1 ,Т-2	Хром анализ	1	18	
5	ПС 110/10 кВ "Самур"				
	Т-1,Т-2	Хром анализ	1	18	
6	ПС 35/10 кВ " Уркарах-Старая "				
	Т-1,В-35 Т-1,В -33, В-10 Т-1, Линии 1 СШ-10	контроль, защит	1	10	
	ТН-10 кВ , центр. Сигнализ.	контроль,	1	10	
7	ПС 35/10 кВ " Сыртыч "				
	ТН-10 кВ , центр. Сигнализ.	контроль,	1	17	
8	ПС 110/6 кВ " Огни "				
	ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	1	10	
9	ПС 110/6 кВ " Дербент-Северная "				
	ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	1	4	
	ПС 110/10 кВ "Геджух "				
	ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	1	16	
11	ПС 110/10 кВ " Заречная "				
	ОД и КЗ-110 Т-1	опробование	1	23	
12	ПС 110/10 кВ " Каякент "				
	ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	1	25	
	<b>Служба ВВС</b>				
1	ВЛ-44 кВ № 44 " Ерсин-Хучни "	ТО замена дефектных изоляторов	2	3--4	
2	ВЛ-110 кВ № 143 " Изберг Северная-Каякент Тяговая "	ТО.расчистка трассы от деревьев	1	23	
3	ВЛ-110 кВ № 194 " Усухчай -Ахты"	ТО.расчистка трассы от деревьев	1	9	
4	ВЛ-110 кВ № 33 " Кайтаг-Уркарах Ст"	ТО.расчистка трассы от деревьев	2	11-12	
5	ВЛ-35 кВ № 40 " Ахты-Рутул"	ТО.расчистка трассы от деревьев	1	16	
6	ВЛ-35 кВ № 50 " Кайтаг-Шиляги"	ТО.расчистка трассы от деревьев	1	18	
	ПС Рутул	Замена трансформатора			
	<b>ПУ ЗЭС</b>				
1	ПС Кизляр-1 ОД-110 Т-1, Т-2; В-35; В-10	Опробование	1	24	
2	ПС Александрия ОД, КЗ-110 Т-1, Т-2; В-35; В-10, АЧР	Опробование	1	17	
3	ПС Тарумовка В-110 Т-1, Т-2; В-35; В-10	Опробование	1	18	
4	ПС Кочубей ОД-110 Т-1, Т-2; В-35; В-10	Опробование	1	25-26	
5	ПС Т.-Мектеб ОД, КЗ-110 Т-1; В-35; В-10	Опробование	1	19	
6	ПС Таловка В-110.10	Опробование	1	12	
7	ПС Коминтерн В-110; В-10	Опробование	1	16	
8	ПС Джигильта ОД, КЗ-110 Т-1; В-110 Т-1; В-10	Опробование	1	15	
	<b>КРЭС</b>				
	ВЛ-35№50	КР	2	22-23	

Начальник УТЭ и ОР

М.С. Дандамаев

Абдурагимов Г.С.  
663-218